

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA DE200 GC (50 HZ)

Classificação Mínima	200 kVA
Classificação Máxima	200 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível	Não Regulamentado
Tensão	380 a 415 V
Frequência	50 Hz
Velocidade	1.500 rpm
Ciclo de Operação	Standby
Modelo do Motor	C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro Interno	105 mm
Curso	135 mm
Deslocamento	7 l
Taxa de Compressão	16:1
Aspiração	Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar
Sistema de Combustível	Em linha
Tipo de Governador	Mecânico
Comprimento - Máximo	3.325 mm

Largura - Máxima	1.134 mm
Altura - Máxima	1.666 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo)	1.931 kg

DE200 GC (50 HZ) EQUIPAMENTO PADRÃO MOTOR

C7.1, 6 Cilindros Em linha, Diesel de 4 Cursos

PAINÉIS DE CONTROLE

GCCP 1.1

COMPARTIMENTO

Compartimento Cat GC

ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de Parede Único de 8 Horas

ALTERNADOR

Alternador Padrão em Chassi em A

GOVERNADOR

Governador Mecânico

AR, RESFRIAMENTO E ESCAPE

Silenciador do Compartimento

GERAL

Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE200 GC (50 HZ) EQUIPAMENTO OPCIONAL TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

120V

CERTIFICAÇÃO

Certificado de Conformidade

Austrália, CIS, Certificação do Golfo

REQUISITOS DO ALTERNADOR

Aquecedor de Enrolamento

ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de Parede Duplo de 8 Horas

Tanque de Combustível Único com Contenção

Alarme de Baixo Nível de Combustível

Desligamento por Baixo Nível de Combustível

Alarme de Alto Nível de Combustível

CONTROLE DO GRUPO GERADOR

Alarme Sonoro Instalado no Painel

Contatos de Volt Livre para Funcionamento do Grupo Gerador

Contatos de Volt Livre para Alarme Comum

Carregador de Bateria

Diferencial

Dispositivo de Comunicação USB para RS485

Parada de Emergência com Chave

Falha no Aterramento

Aquecedor do Líquido Arrefecedor

Desligamento por Nível Baixo do Líquido Arrefecedor

Bateria

Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do Motor Inteligente, Carregador de Bateria)

DISJUNTOR

Disjuntor de 4 Polos de 200 A

Disjuntor de 4 Polos para 250 A

Disjuntor de 3 Polos de 630 A

Disjuntor de 3 Polos de 200 A

Disjuntor de 3 Polos de 250 A

Disjuntor de 4 Polos de 400 A

Disjuntor de 4 polos de 630 A

Cadeado de Disjuntor

Ligação Neutro-Terra

Sobrecarga com Interruptor de Alarme no Disjuntor

Disjuntor de 3 Polos de 400 A

TESTE E EMBALAGEM

Relatório de Testes PGS @ 1.0PF

Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

